



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 06.12.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „REMONT I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ŁĄDOWISKA PRZY SP ZOZ W SIEMIATYCZACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/19/16

## Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji pokazującej przebieg kabli zasilających oraz sterowniczych dla Latarni Łądowiska montowanej na dachu budynku szpitala.

**Odp.: Zamawiający nie posiada szczegółowej dokumentacji na montaż tych lamp. Montaż i podłączenie niniejszych lamp należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.**

2. Prosimy o informację, jak mają być sterowane oprawy przeszkodowe montowane na budynkach szpitala?

**Odp.: Lampy przeszkodowe montowane na budynku szpitala muszą być zapalane jednocześnie z systemem całej instalacji oświetleniowej łądowiska.**

3. Prosimy o potwierdzenie, iż zasilanie rozdzielnicy R-Łąd zaprojektowane jest z sekcji napięcia gwarantowanego szpitala co zapewni możliwość wykonania operacji lotniczych również podczas zaników napięcia zasilającego.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż zasilanie rozdzielnicy R-Łąd zaprojektowane jest z sekcji napięcia gwarantowanego szpitala.**

4. Prosimy o potwierdzenie, iż szlabany na drodze dojazdowej do płyty łądowiska ma być podnoszony ręcznie.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż szlabany na drodze dojazdowej do płyty łądowiska mogą być podnoszone ręcznie.**

5. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zamontować pomoce nawigacyjne SAGA? Z doświadczenia wiemy, iż Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie wymaga, aby na łądowisku zlokalizowanym na ziemi była konieczność montażu opraw SAGA.

**Odp.: W poprawionej dokumentacji nie ma SAGI.**

6. Prosimy o potwierdzenie, iż projekt nie przewiduje montażu radiokontrolera dla włączania oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca (ROLC)? Z doświadczenia wiemy, że montaż radiokontrolera ROLC jest obligatoryjnie wymagany przez LPR.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż montaż radiokontrolera jest obligatoryjnie wymagany przez LPR w związku z powyższym należy go ująć w ofercie.**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*