



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl•

Zestaw pytań nr 12

Siemiatycze 18.09.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/09/18

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Wg zapisu: „*W celu zintegrowania systemu ,wykonywanego w ramach bieżącego zadania, z systemem zainstalowanym wcześniej na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym. wszystkie piętra mają być podłączone przez moduł GETWEYA i podłączone do GETWEYA Master wraz z komputerem i oprogramowaniem, który znajduje się w szpitalu na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym”*

Odp.: Można zastosować dowolny system zapewniający kompatybilność z istniejącym systemem. Dostawca systemu może użyć emulatora programowego umożliwiającego realizację funkcjonalności opisanych przez zamawiającego. Jakość komunikatów i sprawność emulatora będzie podlegała ocenie przez zamawiającego.

2. Kolejny zapis dotyczy lamp: „*Wszystkie wezwania i zdarzenia zachodzące w systemie będą sygnalizowane na Salowych lampkach trójkolorowych LED zgodnie z DIN 0834”*

Ten zapis nie powinien obowiązywać ze względu na to, że DIN VDE 0834 jest niemiecką normą, na którą można się powołać, i która może być odniesieniem do funkcjonowania systemu, ale nie determinuje systemu, ilości kolorów, prezentowania wezwań, etc. jeśli system działa w intuicyjny sposób i nie zostawia wątpliwości co do rodzaju wezwania i jego sygnalizacji.

Odp.: Dla zachowania spójności i jednolitości wezwań prezentowanych przez systemy przyzywowe instalowane w szpitalu zamawiający wymaga następujących parametrów sygnalizacji zdarzeń systemu:

- wszystkie wezwania mają być prezentowane na trójkolorowych salowych lampkach LED

3. Proszę jeszcze tylko o potwierdzenie, czy systemy mają pracować niezależnie od siebie, czy poniższy zapis ma zostać spełniony:

„Nadzór nad każdym z systemów sprawować będzie Centralka oddziałowa, która zapewnia stałą kontrolę elementów elektronicznych sytemu na poziomie oddziału. Każda Centralka oddziałowa posiada dodatkowy interfejs do Centrali głównej zarządzającej całością systemu. W pomieszczeniu technicznym lub serwerowni przewidujemy umieszczenie Centrali głównej oraz komputera wyposażonego w program rejestrujący zdarzenia oraz zarządzający autonomicznymi systemami na poziomie całego szpitala”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk